


Husets energianvändning



Energideklaration för Humblegatan 17, Sundbyberg.

- Detta hus använder 140 kWh/m² och år, varav el 13 kWh/m².
Liknande hus 147–180 kWh/m² och år, nya hus 107 kWh/m².
Radonmätning är utförd. Ventilationskontrollen är ej godkänd.
Detaljinformation finns hos byggnadsägaren.

Se även: www.boverket.se/energideklaration

Energideklaration utförd 2008-08-13 av:

Robert Astrologo, Projektengagemang Energi & Klimatanalys i
Stockholm AB